


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES CPR044040

**B2ca s1a d1 a1**



**1. Organismo Notificado:** Nº 0099 (AENOR)

**2. Nº informe:** CPR018

**3. Norma armonizada:** EN 50575:2014 +A1:2016.

**4. Código de identificación única del producto tipo:** 044020-044020B

Cables detección incendios silicona SOZ1-K de sección 1,5mm<sup>2</sup> a 2,5mm<sup>2</sup>

Nombre CC-DETEC.INC-FR90-2X1,5

**5. Usos previstos:**

Cable para la transmisión de datos y señales de energía en condiciones extremas, muy útil en casos donde pueda haber incendios prolongados puesto que permite mantener los equipos de emergencia en activo. Permite soportar temperaturas de alrededor de 80°C

**6. Fabricante:** CENTER CABLE, S.L. , C/ Camino del Barranco, 4-6, 28320 Pinto, Madrid, España. Tel.+34 6926030.

Email: comercial@centercable.com

**6. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Sistema de evaluación y verificación de la constancia	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Sistema 1+	B2ca s1a d1 a1	EN 50575:2014+A1:2016
Sustancias peligrosas		NPD (*)	

(\*) Prestación no determinada.

**7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.**

La presente declaración se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado

  
 Director Comercial  
 Oscar Barcia Romero  
 C.I. Camino del Barranco, 4 y 6 P.I. Las Arenas de Pinto (Madrid)  
 Telf.: 91 692 60 30 Fax: 91 692 64 28  
 C.P.: 28320



02/03/2018